


## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Подстанция трансформаторная комплектная

КТПТАС -М-В/к-400/6 10.4-03-У1

заводской номер 6315

соответствует техническим требованиям к договору, ГОСТ14695-80, действующей конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.



Дата выпуска 11.11.11

ОТК Войцех В.С.

## 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 КТП не содержит материалов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после завершения эксплуатации, поэтому специальных требований по утилизации не предъявляется.

6.2 Утилизация КТП осуществляется в порядке, принятом у потребителя в соответствии с нормативной документацией.



Производственное республиканское унитарное предприятие

"МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА"

www.metz.by

Республика Беларусь

220037, г. Минск, ул. Уральская, 4

E-mail: omt@metz.by



РБ01

Подстанция трансформаторная комплектная  
туликовского типа мощностью 400 кВА

## ПАСПОРТ

ВИЭЛ.674822.006-01 ПС

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Тип КТПТАС М-В/к-400/6 10.4-03-У1

заводской номер 6315

1.2 Подстанция трансформаторная комплектная туликовского типа мощностью 400 кВА со стационарными автоматическими выключателями служит для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 кВ, преобразования её в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.

Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы-П.

1.3 Номинальная мощность

1.4 Номинальное напряжение на стороне ВН

1.5 Номинальное напряжение на стороне НН

1.6 Род тока - переменный, трехфазный

1.7 Частота

400 кВА

6 кВ

- 0,4 кВ

- 50 Гц

## 1.8 Номинальный ток отходящих линий, А:

- №1 - 400 А;
- №2 - 250 А;
- №3 - 100 А;
- №4 - 100 А;

## 1.9 Номинальный ток плавкой вставки высоковольтных

- предохранителей
- 6 кВ-80 А
- ~~10 кВ-50 А~~

### 1.10 Масса изделия

1680 кг

### 1.11 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов в КТП

приведены в приложениях А и Б.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Шкаф воздушного ввода ВН (для КТП с воздушным вводом), шкаф трансформаторного ввода (для КТП с кабельным вводом), шкаф трансформатора и РУНН, шкаф выводов НН (для КТП с воздушно-кабельным выводами)

2.2 Монтажные части в соответствии с комплектом

монтажных частей

2.3 Запасные части по ведомости ЗИП

2.4 Руководство по эксплуатации на КТП

2.5 Паспорт и руководство по эксплуатации на силовой

трансформатор (в комплекте с трансформатором)

2.6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации на выключатели ВА

2.7 Техническое описание и инструкция по эксплуатации на датчик-реле температуры ДПКБ-49

2.8 Паспорт и руководство по эксплуатации на

высоковольтный разъединитель РВЗ

(для КТП с кабельным высоковольтным вводом)

2.9 Паспорт и руководство по эксплуатации на высоковольтный разъединитель РЛНД (для КТП с кабельным высоковольтным вводом)

- 1 комплект

2.10 Разъединитель высоковольтный трехполюсный наружной установки с приводом (из комплекта монтажных частей) - для КТП с воздушным высоковольтным вводом

1 шт.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

2.11 Паспорт на КТП

- 1 комплект

2.12 Ведомость ЗИП ОВЩ.434.881

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

- 1 экз.

## 3 СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Срок службы КТП - 25 лет.

3.2 Допустимый срок хранения до ввода в эксплуатацию - 1 год.

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КТП требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода КТП в эксплуатацию.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев - для действующих предприятий; 9 месяцев - для строящихся предприятий со дня поступления КТП на предприятие.

3.4 Гарантийный срок на комплектующие изделия - в соответствии с указанным в стандартах или технических условиях на эти комплектующие изделия.

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Подстанция трансформаторная комплектная упакована предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.